Fest installierte elektrische Anlage

Prüfen von ortsfesten elektrischen Anlagen

Grundlage

DGUV V3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

DIN VDE 0100-600 - Prüfungen

Auszug aus DGUV V3

§ 5 Prüfungen

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden

1. vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft und

2. in bestimmten Zeitabständen.

Auszug aus DIN VDE 0100-600

61 Erstprüfung

61.1.1 Jede Anlage muss - soweit sinnvoll durchführbar - während der Errichtung und nach Fertigstellung geprüft werden, bevor sie vom Benutzer in Betrieb genommen wird.

…

62 Wiederkehrende Prüfungen

Kontaktaufnahme